

CASSETTE BIG 84x84 8 VOIES

2 CAPACITÉS

5,30~7,10 kW

DESIGN COMPACT

Hauteur de **200 mm**
pour installation
encastrée dans les faux
plafonds

DISTRIBUTION DE L'AIR À
360°

FONCTION MEMORY

JUSQU'À -20°C

POMPE D'ÉVACUATION
DES CONDENSATS INCLUSE

dénivelée maximale **1000**
mm par rapport au bord du
panneau

DISTANCE MAXIMALE
75 m

COMMANDES

télécommande standard

MTBGS 531~711 ZA

Wi-Fi
en option

SEER SCOP

5,30 kW 7,20 4,30

7,10 kW 6,70 4,30

Modèle unité intérieure			MTBGS 531 ZA		MTBGS 711 ZA	
Modèle unité extérieure			MCKGS 531 ZA		MCKGS 711 ZA	
Type			Pompe à chaleur DC-Inverter			
Commande (fournie)			Télécommande			
Données nominales						
Capacité nominale (T=+35°C)	Climatisation	kW	5,30		7,10	
Puissance nominale absorbée (T=+35°C)		kW	1,54		2,03	
Coefficient d'efficacité énergétique nominal		EER ¹	3,45		3,50	
Capacité nominale (T=+7°C)	Chauffage	kW	5,80		8,00	
Puissance nominale absorbée (T=+7°C)		kW	1,47		2,00	
Coefficient de performance énergétique nominal		COP ¹	3,95		4,00	
Données saisonnières						
Charge théorique (Pdesignc)	Climatisation	kW	5,30		7,10	
Indice d'efficacité énergétique saisonnier		SEER ²	7,20		6,70	
Classe d'efficacité énergétique saisonnière		626/2011 ³	A++		A++	
Consommation annuelle d'énergie	Chauffage (conditions climatiques moyennes)	kWh/a	258		371	
Charge théorique (Pdesignh) @ -10°C		kW	3,90		5,00	
Indice d'efficacité énergétique saisonnier		SCOP ²	4,30		4,30	
Classe d'efficacité énergétique saisonnière		626/2011 ³	A+		A+	
Consommation annuelle d'énergie		kWh/a	1270		1628	
Données électriques						
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ			
Câble d'alimentation		Type	3 x 2,5 mm ²		3 x 4 mm ²	
Liaisons électriques entre U.I. et U.E.		nb.	4		4	
Consommation de courant nominale	Climatisation	A	7,30		9,70	
	Chauffage	A	7,00		9,60	
Courant maximal		A	9,50		14,00	
Puissance maximale absorbée		kW	1,90		2,80	
Données du circuit frigorifique						
Réfrigérant ⁴		Type (GWP)	R32 (675)		R32 (675)	
Quantité de réfrigérant préchargée		Kg	0,85		1,5	
Tonnes d'équivalent CO2		t	0,574		1,013	
Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	6,35(1/4) / 12,74(1/2)		9,52(3/8) / 15,88(5/8)	
Distance maximale		m	30		30	
Dénivelée maximale U.I./U.E.		m	20		20	
Distance max. sans charge additionnelle		m	5		5	
Charge additionnelle		g/m	16		20	
Spécifications unité intérieure						
Dimensions	LxPxH	mm	840x840x200		840x840x200	
Poids net		Kg	21		21	
Niveau de puissance sonore	SHi	dB(A)	51		51	
Niveau de pression sonore	SHi/Hi/Mi/Lo	dB(A)	36/35/33/31		39/38/36/34	
Volume d'air traité	SHi/Hi/Mi/Lo	m³/h	900/800/700/600		1100/1000/900/800	
Spécifications unité extérieure						
Dimensions	LxPxH	mm	745x300x555		889x340x660	
Poids net		Kg	30,5		41,5	
Niveau de puissance sonore	Max	dB(A)	65		69	
Niveau de pression sonore	Max	dB(A)	52		55	
Volume d'air traité	Max	m³/h	2200		3600	
Plage de fonctionnement (température extérieure)	Climatisation	°C	-20~52			
	Chauffage		-20~24			
Accessoires			MTBPG 710 ZA			
Panneau décoratif						
Dimensions	LxPxH	mm	950x950x52		950x950x52	
Poids net		Kg	6		6	
Composants en option						
Commande à fil avec module Wi-Fi intégré			DMW-ZA1 WiFi			
Interface de connexion à la commande centralisée			DMC-LCAC-Gateway			
Commande centralisée ⁵			M-V-CC-T255-G			

1. Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN1451. 2. Règlement UE n° 206/2012 - Valeur mesurée selon la norme harmonisée EN14825. 3. Règlement délégué de l'UE n° 626/2011 relatif au nouvel étiquetage indiquant la consommation énergétique des climatiseurs. 4. La perte de réfrigérant contribue au changement climatique. Lorsqu'ils sont rejetés dans l'atmosphère, les réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement climatique (PRG) plus faible contribuent moins au réchauffement climatique que ceux ayant un PRG plus élevé. Cet appareil contient un fluide frigorigène dont le PRG est de 675. Si 1 kg de ce fluide frigorigène était rejeté dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement climatique serait donc 675 fois supérieur à celui de 1 kg de CO₂, sur une période de 100 ans. En aucun cas l'utilisateur ne doit tenter d'intervenir sur le circuit frigorifique ou de démonter le produit. En cas de besoin, contactez toujours du personnel qualifié. 5. Interface DMC-LCAC-Gateway requise.